



INFO PRESSE

Date : 10/10/2025

De la part de la Direction de la communication
04 79 96 87 35 - communication@grandchambery.fr

Incident affectant l'approvisionnement en eau potable

Une rupture sur une conduite acheminant l'eau potable depuis le puits de Saint-Jean-de-la-Porte est survenue hier, jeudi 9 octobre, en fin de journée. Cet incident affecte le remplissage du réservoir de Cazard assurant l'approvisionnement en eau de plusieurs secteurs situés dans les communes de Barberaz, Barby, Challes-les-Eaux, Chambéry, La Ravoire, Saint-Alban-Leysse, Saint-Baldoph et Saint-Jeoire-Prieuré.

Une distribution d'eau potable est en cours à Saint-Jeoire-Prieuré

Seule la commune de Saint-Jeoire-Prieuré connaît un défaut d'alimentation en eau potable des habitations (à l'exception des secteurs de la Boisserette et de Prieuré).

Pour répondre à cette situation et en lien avec la commune, une distribution de bouteilles d'eau est mise en place en direction des habitants de la commune de Saint-Jeoire-Prieuré, à la salle des fêtes jusqu'à 21h. La distribution d'eau pourra être reconduite demain si la situation devait persister.

Les travaux de réparation sont en cours

La fuite sur la conduite a été localisée pendant la nuit et les équipes techniques de Grand Chambéry sont mobilisées pour un rétablissement dans les meilleurs délais.

Dans ce contexte et afin de préserver les ressources disponibles du réservoir, l'Agglomération invite les habitants des communes concernées à limiter leur consommation d'eau potable.

Une cartographie détaillant les secteurs impactés par la restriction d'eau à Saint-Jeoire-Prieuré est disponible en pièce jointe de ce communiqué.

Les informations liées à cet incident seront progressivement mises à jour sur grandchambery.fr

Le rétablissement de la situation sera communiqué par SMS aux habitants concernés.